

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<<КРАСНОДАРГОРГАЗ>>**

350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, тел. 268-84-86, ИНН 2309029802

25 ИЮЛ 2014 № 24/5628

Гр. Небосову Вадиму Юрьевичу
ул. им. Тюляева, 2/2 кв 13
г. Краснодар
тел. _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на первичную газификацию жилых домов по
ул. Витебской, 83/4, 83/5, 83/6 и 83/7 в п. Российском

Заказчик:

Небосов Вадим Юрьевич

Основание для выдачи технических условий:

заявление Заказчика

Месторасположение объекта: жилая застройка.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Российский,
ул. Витебская, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7.

Наименование объекта:

Направление использования газа:

пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение.

Газоиспользующее оборудование, планируемое к установке:

- ул. Витебская, 83/4 два газовых счетчика, две preparительные плиты и два двухконтурных котла максимальной тепловой мощностью для отопления не более 13 кВт (каждый);

- ул. Витебская, 83/5 два газовых счетчика, две preparительные плиты и два двухконтурных котла максимальной тепловой мощностью для отопления не более 13 кВт (каждый);

- ул. Витебская, 83/6 два газовых счетчика, две preparительные плиты и два двухконтурных котла максимальной тепловой мощностью для отопления не более 13 кВт (каждый);

- ул. Витебская, 83/7 два газовых счетчика, две preparительные плиты и два двухконтурных котла максимальной тепловой мощностью для отопления не более 13 кВт (каждый).

Условия на присоединение к газораспределительной сети:

1. Давление газа в точке подключения:

низкое

2. Диаметр, материал, точка подключения газоиспользующего оборудования:

проектируемые газопроводы низкого давления d_e 225 мм.

3. Общие инженерно-технические требования:

Проектно-исследовательские и строительно-монтажные работы выполнить силами специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения на выполнение данного вида работ.

Врезка в действующий газопровод и пуск газа осуществляется только силами ОАО «Краснодаргоргаз».

До ввода в эксплуатацию, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 г. «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», заключить договор на техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией.

Предусмотреть установку вставки изолирующей (диэлектрической) на внутреннем газопроводе на сgone после крана перед газовыми приборами, имеющими электрооборудование.

До предъявления приемочной комиссии газифицируемые объекты жилых дома необходимо сдать в эксплуатацию.

4. Срок подключения объекта к сети — подключение объекта возможно после выполнения следующих мероприятий:

4.1. Проектирования и строительства газопроводов-вводов низкого давления от проектируемого подземного полиэтиленового газопровода низкого давления d_e 225 мм по ул. Витебской (проектируемого по заказу гр. Небосова В.Ю. № 71449), до газифицируемых жилых домов по ул.

Витебской, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7. Диаметр проектируемых газопроводов-вводов определить расчетом, но не менее de 63 мм.

Подключение проектируемых газопроводов-вводов низкого давления предусмотреть к проектируемому подземному полиэтиленовому газопроводу низкого давления de 225 мм, проходящему по ул. Витебской.

4.2. Прокладку проектируемых газопроводов-вводов определить проектом. В случае использования при прокладке стального газопровода проектируемый подземный стальной газопровод обеспечить защитой от коррозии в соответствии со СНиП 42-01-2002 (п.4.8.) и ГОСТ 9.602-05 (п. 1.4.;1.5).

Трассу прокладки и место врезки проектируемых газопроводов согласовать с владельцами территорий и иными лицами, чьи права могут быть затронуты.

Предусмотреть герметизацию вводов всех коммуникаций в здания и сооружения в 50 м зоне прохода подземного газопровода.

4.3. Проектную документацию до начала СМР необходимо согласовать с ОАО «Краснодаргоргаз».

4.4. Пуск газа в газифицируемый объект возможен после строительства и ввода в эксплуатацию газопровода низкого давления de 225 мм по ул. Витебской.

5. До начала проектирования технические условия согласовать с МКУ "Единая служба заказчика" в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 24.09.2009 г. № 61 п. 13 "О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 19.04.2007 г. № 22 п. 8 "Об утверждении Правил содержания дорожно-мостового хозяйства и благоустройства территории муниципального образования город Краснодар и Правил содержания домашних животных на территории муниципального образования город Краснодар".

6. Настоящие технические условия утрачивают силу с прекращением газоснабжения объекта в следующих случаях:

- несанкционированной замены, либо дополнительной установки газоиспользующего оборудования, влекущей увеличение разрешенной присоединительной мощности;
- несанкционированного изменения проектного решения;
- изменений целевого использования природного газа;
- перевода, как жилого дома, так и жилых помещений жилого дома в нежилой и нежилые соответственно;

других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. Предусмотреть дополнительные затраты по:

- врезке нового газопровода;
- пуску вновь построенного газопровода;
- за вынужденную остановку и повторный пуск газифицированных объектов после врезки нового газопровода.

8. Настоящие технические условия действительны в течение 3-х лет с даты выдачи.

Генеральный директор



А. Б. Семенко